



Považská cementáreň, a.s.

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

LADCE
OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

Dátum dňa: 19-01-2017

Číslo listu: 0000459/2017

Číslo listu: [blank]

Prílohy: [blank]

Vybavuje: GR



Okresný úrad
odbor starostlivosti o životné prostredia

Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
Ihre Nummer / Ihr Brief vom

Naša číslo
Unsere Nummer
305/Iv/17

Vybavuje/linka
Bearbeiter / tel.
Ing. Ivanka / 319

Ladce
11.1.2017

VEC: Správa o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v roku 2016.

V zmysle §-15 odst. 1 písm. e zák.č. 137/2010 Z.z. predkladáme správu o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2016.

Prevádzkovateľ: Považská cementáreň, a.s. Ladce

Zariadenie: Cementárenská rotačná pec

Spaľované odpady a spálené množstvá v roku 2016:

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS			
Kód odpad podľa katalógu odpadov	Názov odpadu podľa katalógu odpadov	Kateg.	Množstvo za rok
		odpadu	v tonách
1	2	3	5
1 5 0 2 0 2	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	N	1.45
1 6 0 1 0 3	Opotrebované pneumatiky	O	3 042.9
1 9 1 2 1 0	Horľavý odpad (palivo z odpadov)	O	22 135.7
1 6 0 1 0 7	Olejové filtre	N	0.35
1 5 0 1 0 9	Obaly z textilu	O	6
1 5 0 2 0 3	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	O	1.8
Spolu:			25 188.24

Tel.: +421/42/4603111
Fax: +421/42/4603202
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK6702000000000000408372
SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
IČ DPH: SK2020437232
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Registrácia: OR OS Trenčín
Odd. Sa, VI. č. 248/R

Zhodnotenie prevádzky:

Zariadenie bolo prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku. Počas spoluspaľovania odpadov nešlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.

Vplyv na životné prostredie bol sledovaný kontinuálnym monitorovacím systémom emisií a opakovanými jednorazovými meraniami oprávnenou organizáciou. Výsledky jednotlivých meraní sú uvedené v tabuľke spolu s porovnaním s určeným emisným limitom.

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE					
Názov sledovaného parametra	Povolená hodnota		Skutočná hodnota		Pozn.
	množstvo	mer.jednotka	množstvo	mer.jednotka	
1	2	3	4	5	6
TZL	30	mg. m-3	13,57	mg. m-3	
SO ₂	50	mg. m-3	8	mg. m-3	
NO _x	500	mg. m-3	365,3	mg. m-3	
CO	neurčený	mg. m-3	1 548	mg. m-3	
Cd + Tl	0,05	mg. m-3	0,00074	mg. m-3	
Hg	0,05	mg. m-3	0,01	mg. m-3	
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5	mg. m-3	0,0078	mg. m-3	
Σ organ. Uhlík (TOC)	50	mg. m-3	25,5	mg. m-3	
HCl	10	mg. m-3	1	mg. m-3	
HF	1	mg. m-3	0,1	mg. m-3	
NH ₃	30	mg. m-3	15,21	mg. m-3	
Σdioxíny	0,1	ng. m-3	0,003	ng. m-3	

Z tabuľky je zrejmé, že emisné limity boli dodržané.

S pozdravom.

Považská cementáreň, a.s.
ul. J. Kráľa
018 63 LADCE
Ing. Vladimír Ivanka
vedúci odd. životného prostredia

Tel.: +421/42/4603111
Fax: +421/42/4603202
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
IBAN: SK67020000000000000408372
SWIFT: SUBASK BX

IČO: 31615716
IČ DPH: SK2020437232
www.pcla.sk
pcla@pcla.sk

Registrácia: OR OS Trenčín
Odd. Sa, VI. č. 248/R